

仕様書

1. 件名

NOSAI 会館受変電設備の修繕について

2. 場所

東京都小金井市本町 6 丁目 9 番 35 号 NOSAI 会館（事務所）

3. 条件

（1）変圧器 2 機の交換

①第三次トップランナー型 単相変圧器 油入型 6.6kV 105/210V 1ø3W 50kVA

②第三次トップランナー型 三相変圧器 油入型 6.6kV 105/210V 3ø3W 30kVA

（2）フェンスの撤去

変圧器交換作業前に変圧器設備を囲うフェンスの撤去を行うこと。

（3）搬入方法

NOSAI 会館敷地内に変圧器を搬入する際は、設置場所まで専用台車等で搬入し、交換作業を行うこと。

（4）諸費用

上記に伴う付帯工事、廃棄物の運搬処分及び工事申請に係る諸工料を入札価格に含むものとする。

4. 工期

令和 9 年 3 月 31 日までの連続する土曜日と日曜日の 2 日間とする。

5. その他

廃棄物等は、関係法令等に基づき、適切に処分すること。